

**WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
W RAMACH ZADANIA PN. "BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ARMII KRAJOWEJ W AUGUSTOWIE".**

Nasz znak: GKRIOS.7021.1.13.15.AW

Data: 14.07.2015r.

Urząd Miejski w Augustowie określa dane techniczne wykonania odwodnienia projektowanego boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie na działce geodezyjnej nr 996/2 przy ulicy Tartacznej nr 21 w Augustowie:

**I. Warunki szczegółowe.**

1. Odprowadzenie wód deszczowych jest możliwe do istniejącego kanału deszczowego z rur żelbetowych  $\phi$  400 w ulicy Tartacznej w Augustowie, włączenie do istniejącej studni rewizyjnej o rzędnych 128,90/127,00. Możliwe to jest po sprawdzeniu technicznych możliwości odprowadzenia oraz po uzyskaniu zgody właściciela sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Tartacznej w Augustowie - Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie.

**II. Warunki ogólne.**

1. Zaprojektować kanały deszczowe w technologii rur strukturalnych dwuściennych z tworzyw sztucznych klasy SN8, studnie rewizyjne betonowe  $\phi$  1200 o kręgach łączonych na pióro i wpust oraz o dennicy betonowej prefabrykowanej połączonej z płytą denną.
2. Na projektowanym kanale deszczowym należy zastosować włazy żeliwne studni oraz kraty wpustów żeliwnych ulicznych w technologii uchylnej.
3. Średnica projektowanego kanału deszczowego zgodnie z obliczeniami i dobozem dla całej zlewni włączając istniejące i projektowane ulice.
4. Projekt techniczny odwodnienia ulic należy uzgodnić z Urzędem Miejskim w Augustowie.
5. Ważność wydanych warunków ustala się na okres 2 lat.

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

  
Mirosław Karolczuk