

Augustów, 14.07.2015r.

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA PROJEKTOWANEGO OŚWIETLENIA  
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6  
IM. ARMII KRAJOWEJ PRZY ULICY TARTACZNEJ W AUGUSTOWIE

1. Oświetlenie winno być zaprojektowane zgodnie z obowiązującą normą PN-EN-12193 dla boiska wielofunkcyjnego.
2. Zasilanie projektowanej instalacji oświetleniowej z zalicznikowej sieci Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie.
3. Szafka stanowi sieć wewnętrzną zalicznikową.
4. Zasilenie projektowanej instalacji oświetleniowej bez zwiększenia zainstalowanej mocy.

DYREKTOR SZKOŁY  
*Janina Osewska*  
mgr inż. Janina Osewska