

Emilia Wierzbicka

Od: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl>
Wysłano: środa, 22 września 2021 22:57
Do: Magdalena Sokołowska (magdalena.sokolowska@urząd.augustow.pl); Emilia Wierzbicka (emilia.wierzbicka@urząd.augustow.pl); Joanna Adamczewska (joanna.adamczewska@urząd.augustow.pl); Marian Malinowski (mmarian12@wp.pl)
DW: Mariusz Karolewski; Justyna Orzechowska
Temat: Augustów - modernizacja oświetlenia na Wyszyńskiego 2021.09.22
Załączniki: 1.png; 2.png; 3.png; szkic A1.pdf; szkic A2.pdf; szkic A3.pdf; IMG_20210922_175713855.jpg

Witam,

na potrzeby modernizacji oświetlenia przy ul. Wyszyńskiego i podjęcia uzgodnień z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przesyłam w załączniku:

- 1) rysunki z podkładem modernizowanego odcinka – 3 strony z zaznaczonymi na żółto modernizowanymi betonikami
- 2) screeny z przejściami o których rozmawialiśmy na dzisiejszej naradzie
- 3) fotkę doświetlenia przejścia jakie macie zrealizowane przy Wojska Polskiego / Ziemiańska – w tego typu rozwiązanie celujemy

Potrzebujemy z Waszej strony:

- 1) decyzji które przejścia na rozważanym odcinku doświetlamy – na potrzeby sporządzenia rysunku i wystąpienia do PZDW – po wizji w terenie podtrzymuje ze swojej stronie wybrane trzy, natomiast do rozważenia przez Was skrzyżowanie Turystyczna i przejście na odcinku Klonowica zaraz przed zjazdem do oficerów – o tym nie rozmawialiśmy.

Z tego co jeszcze wyszło:

- 1) jeżeli mamy wymieniać ten jeden słup stalowy (który już jest wymieniony za betonowy) to razem daje 48 kpl. a w OZP mamy 47 szt. tyle zamówiliśmy i tyle mam potwierdzonych
- 2) wysłaliśmy zapytanie do dostawcy słupów o w/w dodatkowy oraz dostępność słupów do doświetlenia przejść dla pieszych (5-6m) – czy jest szansa żeby to dostać razem
- 3) opraw na przedmiotowy odcinek zamówione mamy 96 szt. po 2 szt, na słup o mocy 102W każda

Chcielibyśmy w piątek 24.09 rano przesłać rysunek uzupełniony o naniesione przejścia żeby wysłać to z pismem przewodnim o wydanie warunków / zgodę / uzgodnienie do PZDW.
Obliczenia oświetlenia dla przykładowego

PS. W piątek rano przesłalibyśmy też rysunki z OZE do uzupełnienia wniosków do konserwatora – mapę do celów projektowych na Sajenek dziś odebraliśmy od geodety natomiast nie ma jeszcze Activity Park – najwyżej wrysujemy na mapkach które już mamy (bez pieczętki geodety) żeby nie zwlekać.

Pozdrawiam

Grzegorz Bartczak

Pełnomocnik Wykonawcy

GSM: +48 500 192 113 | e-mail: Grzegorz.Bartczak@lug.com.pl



LUG Light Factory Sp. z o.o.

Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska

tel. +48 68 453 32 00, fax +48 68 45 33 201, e-mail: lug@lug.com.pl

KRS 0000290498, REGON 080212116, NIP PL 9291785452, Kapitał zakładowy: 29.000.000 PLN

Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz tę wiadomość

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera.

Grzegorz Bartczak

Krajowy Koordynator ds. Sprzedaży Oświetlenia Ulicznego

GSM: +48 500 192 113 | e-mail: grzegorz.bartczak@lug.com.pl



LUG SERVICES Sp. z o.o.

Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska

e-mail: lug_services@lug.com.pl

KRS 0000828305, REGON 385524029, NIP PL 9731069933, Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz tę wiadomość

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera.